

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работе № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртов-  
скому и Кумторкалинскому районам

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«28» сентября 2021г. № 180

Должностным лицом (должностными лицами): дознаватель ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

лейтенант внутренней службы Гусейханов Абдусалам Загидинович

С участием специалиста, эксперта:

не участвовал

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решение о проведении выездной проверки от «20» сентября 2021 г., 10 час. 50 мин. № 180

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к.Уллубиевка

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездное

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Насрудинов Питулав Магомедович, Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ул-  
лубиевская СОШ, ОГРН-1060533002617, ИНН-0510008790,

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная  
категория риска)

Категория риска - высокий

В ходе проведения

Выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Общие нарушения</b>				
1.	Не обеспечено размещения на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;	пункт 11 ППР №1479	до 30.09.2022г.	
2.	Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированными пожарными инструментами(топор);	пункт 410 ППР №1479	до 30.09.2022г	
3.	Не обеспечено наличие СИЗОД от токсичных продуктов горения из расчёта не менее 1 средства СИЗОД на каждого дежурного;	пункт 30 ППР №1479	до 30.09.2022г	
4.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций;	пункт 13 ППР №1479	до 30.09.2022г	
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;	пункт 12 ППР №1479	до 30.09.2022г	
6.	В ходе проведения проверки не представлена декларация по пожарной безопасности;	64 статья ФЗ - №123	до 30.09.2022г	
7.	В ходе проверки полностью не представлена техническая документация, а именно: документация на системы противопожарной защиты, документация изготовителя средства огнезащиты, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 54 ППР №1479	до 30.09.2022г	
8.	Двери лестничных клеток от поэтажных коридоров и разделяющих поэтажные коридоры не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах;	пункт 4.2.24 СП 1.13130.2020	до 30.09.2022г	
9.	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.	62 статья ФЗ - №123	до 30.09.2022г	
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности производственного и	пункт 12 ППР №1479	до 30.09.2022г	

	складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий			
<b>Столовая</b>				
11.	Отсутствует огнеупорная дверь в столовой (отсутствуют о документы сертификата, подтверждающие предел огнестойкости);	Ст. 134, Таб 23, 24 ФЗ №123 п. 5.2.6 СП 4.13130.2013;	до 30.09.2022г	
12.	Двери лестничных клеток от поэтажных коридоров и разделяющих поэтажные коридоры не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах;	4.2.24 пункт СП 1.13130.2020	до 30.09.2022г	
<b>Котельная</b>				
13.	В котельном помещении не установлены датчики загазованности;	Пункт 15.15 СНиП II-35-76	до 30.09.2022г	
14.	В котельном помещении не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную;	Пункт 14.6 СНиП II-35-76	до 30.09.2022г	
15.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона не обеспечил очистку дымохода;	пункт 78 ППР №1479	до 30.09.2022г	
16.	Отопительный прибор эксплуатируется без противопожарных разделок (отступок) от конструкции;	пункт 77 ППР №1479	до 30.09.2022г	
17.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	п/п «в» пункт 35 ППР №1479	до 30.09.2022г	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)



А.З. Гусейханов  
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

П.М. Насрудинов  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,

осуществляющего федеральный государствен-  
ственный надзор, об отказе контро-  
лируемого лица в ознакомлении по-  
лучения предписания

---

(подпись)

---

(фамилия, инициа